

Presseinformation

ED Netze GmbH
Schildgasse 20
D-79618 Rheinfelden
Tel.: + 49 7623 92-1818
Fax: + 49 7623 92-3466

22. Februar 2016

Defektes Kabel war Ursache für den Stromausfall in Rheinfelden

Rheinfelden. Ein Doppelerdschluss im 20-kV-Mittelspannungsnetz war die Ursache für den Stromausfall in Rheinfelden heute Morgen. Gegen 6:20 Uhr war der Strom ausgefallen. Davon betroffen war die Rheinfelder Innenstadt.

Der Bereitschaftsdienst der ED Netze GmbH war nach rund fünf Minuten mit sechs Mitarbeitern vor Ort und kümmerte sich um die Behebung der Störung und die Wiederversorgung der Kunden. Durch Umschaltungen der Netzleitstelle in Rheinfelden konnte ED Netze die ersten Haushalte bereits nach 17 Minuten, um 6:37 Uhr, mit Strom versorgen. Gegen 7:07 Uhr war die gesamte Innenstadt wieder am Netz.

Die Fehlerstellen wurden umgehend lokalisiert, durch eine Tiefbaufirma freigelegt und werden derzeit durch Mitarbeiter der ED Netze repariert.

Unternehmensinformation

Die ED Netze GmbH ist der Netzbetreiber für Südbaden. 250 Mitarbeiter sorgen für eine sichere Stromversorgung der 290.000 Netzkunden und 13.000 dezentralen Einspeiseanlagen. Das Netzgebiet umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein und reicht im Osten nördlich von Villingen-Schwenningen bis zum Bodensee. Dazu unterhält ED Netze ein komplexes System mit 40.000 Masten, 7.900 Kilometern Erdkabel, 5.100 Kilometern Freileitungen sowie 3.400 Transformatoren und 22.000 Schaltgeräten. Der Verteilnetzbetreiber kümmert sich um Bau, Betrieb und Instandhaltung im Hoch-, Mittel- und Niederspannungsbereich. Über die dezentralen Stützpunkte ist die ED Netze GmbH in ganz Südbaden vor Ort präsent. Sie gehört zur Unternehmensgruppe der Energiedienst Holding AG.

Mehr Infos unter: www.ednetze.de

Übrigens: Wo es aktuell im Stromnetz der ED Netze Störungen gibt, finden Sie im Internet: www.ednetze.de/unterbrechungen

Ansprechpartner:

Alexandra Edlinger-Fleuchaus, Kommunikation, Tel. +49 (0) 7763 81 2664; alexandra.edlinger@energiedienst.de